

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 76/2024

PROCESSO ADM. N°. 16158/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD.

Empresa interessada em participar do certame solicitou esclarecimentos quanto ao pregão supracitado. Temos a esclarecer (C.I. nº 1294/SEMO/2023 da Secretaria de Obras):

1. Solicitamos que seja permitido participar com tubos da série DN/DE atendendo o diâmetro nominal solicitado e atendendo assim as Leis 8.666/93 e 13.30.

RESPOSTA: Tendo em vista que o cálculo de vazão resulta num dimensionamento utilizando o valor do diâmetro interno das tubulações para as nossas redes, não é possível utilizar uma tubulação cujo o valor interno varie, pois isso pode acarretar em problemas no escoamento fluido e rápido das águas.

Cleonice Dias de Sousa
Pregoeira