

Carapicuíba, 28 de fevereiro de 2025.

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 07 / 25.

Um empresa interessada em participar da licitação supra, nos fez as seguintes perguntas:

“Analisando a documentação disponibilizada, e os esclarecimentos recebidos nesta data, identificamos os pontos abaixo listados, para os quais solicitamos esclarecimentos:

1 – Na revisão do escopo recebida, foram incluídas unidades tipo AHU na Planilha de Orçamento. Porém, não constam maiores informações a respeito destes equipamentos. SOLICITAMOS especificações, tais como: Características construtivas, Vazão de ar, Pressão estática, grau de filtragem.

2 – Nos projetos recebidos, constam equipamentos cassetes hospitalares (06 unidades de 24.000 BTU), porém, na Planilha de Orçamento não constam estes equipamentos.

PERGUNTAMOS – Como já questionado anteriormente, estes equipamentos serão do escopo da contratada? Caso positivo, deverão ser inclusos na Planilha de Orçamento, uma vez que possuem características e valores diferenciados, das unidades de conforto.”

RESPOSTA:

“Quanto à Pergunta 1 – **Unidades AHU – Características**

R: As especificações das unidades do tipo AHU inseridas na planilha orçamentária são as seguintes:

- Vazão: Poderá ser verificada em projeto, conforme tabela abaixo.
- Pressão estática: Varia de acordo com o fabricante da máquina.
- Grau de filtragem: Dimensionado de acordo com a área de ocupação, conforme norma técnica NBR 7256.

EQUIPAMENTOS NOVOS - INSTALAR												
CARACTERÍSTICAS DAS EVAPORADORAS DO SISTEMA VRV												
TAG	AMBIENTE	MODELO	TIPO	CAPACIDADE		VAZÃO DE AR m³/h	POTÊNCIA kW	PESO kg	ALIMENTAÇÃO V/F Ø	NÍVEL DE RUÍDO dB(A)	DIMENSÃO (LxWxP)	FABRICANTE
				TR	BTU/h							
SS-01	ISOLAMENTO EMER. 02	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX
SS-02	ISOLAMENTO EMER. 01	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX
SS-03	ISOLAMENTO ADULTO 1	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX
SS-04	ISOLAMENTO ADULTO 2	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX
SS-05	ISOLAMENTO ADULTO 3	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX
SS-06	ISOLAMENTO PEDIÁTRIC	FCDF4-HSA2,0TR-D-D-G4-1-0-02	CASSETE HOSP.	2,0	24.000	900	2,98	185	220V/60Hz/2Ø	46	1900x303x1160	TROX

Salientamos que a descrição das máquinas “AHU” na planilha orçamentária, é fornecida pela tabela de referência oficial, e a mesma não pode ser alterada ou modificada.

Quanto à Pergunta 2 – Equipamentos Cassetes Hospitalares

R: Informamos que todos os equipamentos previstos em projeto e na planilha orçamentária serão de responsabilidade da contratada.

As máquinas indicadas como hospitalares são as “AHU”, descritas na planilha orçamentária e fornecidas com unidade de medida em “TR”, sendo itens similares aos do projeto, garantindo desempenho e qualidade igual ou superior aos especificado.”

Eidmar Carnuta da Silva Luz
Agente de Contratação